



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-012NCG001-E9-2016

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE  
AIRE ACONDICIONADO**

En la Ciudad de México, siendo las **13:00** horas, del **11** de **febrero** de 2016, en la **coordinación de contratos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Avenida Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral **II.2** de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. **José Luis López Moreno**, **Coordinador de Contratos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el(los) representante(s) de las Áreas Usuarias del **Departamento de Mantenimiento**, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter técnico, el(los) representante(s) del Área Contratante de la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compranet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1.-	ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V	COMPRANET	3	1
2.-	EQUIPOS Y CLIMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	2	1





INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-012NCG001-E9-2016

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE  
AIRE ACONDICIONADO**

causal de descalificación la falta de folios en la proposición presentada, por lo cual se les recuerda que deberán cumplir con esta disposición de foliar sus proposiciones.

2. Con relación a los archivos que los licitantes van a enviar vía Compranet, si el sistema les genera un archivo con extensión p7m y generan otro con otra extensión, deberán enviar ambos archivos. En caso de que solo les genere un solo archivo con extensión p7m, solo enviarán este archivo.

**3.- EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PODRA VERIFICAR LA AUTENCIDAD DE LA DOCUMENTACION CON LLAMADAS TELEFONICAS O VISITA A LAS INSTALACIONES AL DOMICILIO DEL LICITANTE.**

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V**

PREGUNTAS TÉCNICAS

PAG. 91 \*EQUIPO DE MEDICION Y COMUNICACIÓN

INDICAN EL PROVEEDOR COMPROBARA MEDIANTE COPIA DE OFICIO CON LA CONSTANCIA PARA EL MANEJO Y RECUPERACION DE GASES REFRIGERANTES, ESTE DOCUMENTO LO DEBE ENTREGAR DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE INICIADO EL CONTRATO .

1/2 ¿A ESTE PUNTO SOLO SE REFIERE A LA EMPRESA GANADORA O TAMBIEN SE TENDRA QUE ANEXAR A LA PROPUESTA ?

**R=La constancia para el manejo y recuperación de gases refrigerantes los Licitantes deben anexarla a la propuesta.**

PREGUNTAS TÉCNICAS

PAG. 91 \*EQUIPO DE MEDICION Y COMUNICACIÓN

INDICAN EL PROVEEDOR COMPROBARA MEDIANTE COPIA DE OFICIO CON LA CONSTANCIA PARA EL MANEJO Y RECUPERACION DE GASES REFRIGERANTES, ESTE DOCUMENTO LO DEBE ENTREGAR DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE INICIADO EL CONTRATO .

1/3 ¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ES SUFICIENTE PRESENTAR CONSTANCIA DE BUENAS PRACTICAS DE ALGUNOS DE LOS TECNICOS PROPUESTOS?

**R= Si, se puede entregar constancia de buenas prácticas el cual debe estar avalado por la SEMARNAT**

PREGUNTAS TÉCNICAS

CURRICULUM DEL PERSONAL

- PARA SUPERVISOR PRESENTARÁ TRES CARTAS DE RECOMENDACIÓN DONDE EL RUBRICANTE MANIFIESTE QUE EL SUPERVISOR TIENE LA EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS SEMEJANTES A LOS DEL INVENTARIO DE ESTE ANEXO TÉCNICO.
- PARA TECNICO PRESENTARÁ TRES CARTAS DE RECOMENDACIÓN DONDE EL RUBRICANTE MANIFIESTE QUE EL TÉCNICO TIENE LA EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS SEMEJANTES A LOS DEL INVENTARIO DE ESTE ANEXO TÉCNICO.
- PARA AYUDANTE PRESENTARÁ TRES CARTAS DE RECOMENDACIÓN DONDE EL RUBRICANTE MANIFIESTE QUE EL AYUDANTE TIENE LA EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

1/3 ¿PARA ESTE PUNTO SE TOMARAN EN CUENTA ESCRITOS DE FECHAS ANTERIORES?

**R= De conformidad con el Anexo Técnico apartado B, numeral 3, indica textualmente lo siguiente:**



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-012NCG001-E9-2016**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE  
AIRE ACONDICIONADO**

**3.- Currículum del personal**

Es obligatorio presentar durante los primeros quince días de iniciado el contrato el currículum de todo el personal a la Coordinación del Departamento de Mantenimiento, de acuerdo a los siguientes requerimientos:

**3.1 Supervisor**

- Presentar copia del título y cédula profesional donde demuestre que concluyó la carrera de Ingeniero eléctrico electrónico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecatrónica.
- Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el Supervisor tiene la experiencia para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos semejantes a los del inventario de este anexo técnico.
- Presentará mínimo tres constancias de cursos Nacionales o Internacionales relacionados con el servicio que se solicita en este anexo técnico.

**3.2 Técnico**

- Presentará copia del título y cédula técnica donde demuestre que concluyó la carrera de técnico industrial, técnico en electrónica, técnico en refrigeración y aire acondicionado.
- Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el Técnico tiene la experiencia para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos semejantes a los del inventario de este anexo técnico.
- Presentará mínimo tres constancias de cursos Nacionales o Internacionales relacionados con el servicio que se solicita en este anexo técnico.

**3.3 Ayudante**

- Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el Ayudante tiene la experiencia para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

Si, tomando en cuenta toda la documentación mencionada en los puntos establecidos en la convocatoria para su evaluación se podrá presentar la documentación con fechas anteriores a esta Licitación.

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR ALOS EQUIPOS Y CLIMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

OBJETO DE LA LICITACIÓN: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

**PREGUNTAS TÉCNICAS**

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: III.3 REQUISITOS TECNICOS INCISO d

1/2 ¿NOS PODRIAN DAR LA DEFINICION DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD CUYO OBJETO SEA MUY SIMILAR A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION YA QUE EN LICITACIONES ANTERIORES NO SE NOS HAN ACEPTADO CONTRATOS CON EQUIPOS SIMILARES Y DAN LOS PUNTOS A QUIEN SOLO PRESENTE CONTRATOS DE HOSPITALES CON EQUIPOS SIMILARES, SEGUIRA SIENDO ASI?



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-012NCG001-E9-2016

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE  
AIRE ACONDICIONADO**

R=El Licitante deberá presentar copia legible de contratos celebrados con anterioridad cuyo objeto sea muy similar a los servicios objeto de la presente licitación, conforme a las características descritas en el anexo 17.

Un contrato completo para evaluación deberá contener:

- a) Vigencia del contrato
- b) Inventario completo de los equipos
- c) Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia.

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: EXPERIENCIA DEL LICITANTE

2/2 ESTAN PIDIENDO CONTRATOS DONDE SE DEMUESTRE EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTOS EN LOSMISMOS PUNTOS SOLICITAN VIGENCIA, INVENTARIO DE EQUIPOS Y OFICIO DE LIBERACION O CARTA DE CUMPLIMIENTO, SE PUEDEN PRESENTAR LOS MISMOS CONTRATOS PARA CUBRIR LOS 3 PUNTOS QUE SOLICITAN?

R=En la página 19 de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NCG001-E9-2016 Partida Única, numeral 2 *Experiencia y Especialidad del Licitante*, incisos a,b y en el numeral 4 *Cumplimiento de Contratos*, los Licitantes pueden presentar un concentrado de contratos, pero es importante que cada uno de ellos contenga lo siguiente:

- a) Vigencia del contrato
- b) Inventario completo de los equipos
- c) Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis fracción II de la Ley y 47 séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx).

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 18 de febrero de 2016, en el Sistema Compranet, a las 13:00 Hrs. siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de seis horas a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema CompraNet, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 14:00 horas, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-012NCG001-E9-2016

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE  
AIRE ACONDICIONADO**

contestaciones correspondientes será el día 12 de febrero a las 13:00 horas de 2016, en Compranet.

Esta Acta consta de 6 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR EL INSTITUTO**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JOSE LUIS LOPEZ MORENO	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
C.P. AURELIO JAIME LOZANO GOMEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	
ING. EMILY MORALES ARCOS	COORDINADORA DE MANTENIMIENTO	
LIC. LIZET OREA MERCADO	DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	FIRMA
LIC. MARIA ALEJANDRA PEREZ PALACIOS	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NACIONAL NÚM. LA-012NCG001-E9-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.